



LCIE

Accréditation  
N°5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N°: 634112A

Délivrée à : <i>Delivered to:</i>	<b>FAMAPLAST</b> 40, rue de Sanem - 4485 SOLEUVRE - LUXEMBOURG
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	<b>FAMAPLAST</b> (0660CO) 40, rue de Sanem - 4485 SOLEUVRE - LUXEMBOURG
Produit : <i>Product:</i>	Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits rigides enterrés dans le sol <i>Conduit systems for cable management - Rigid conduit buried underground</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	<b>FAMAFLEX</b>
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	TPC N 450
Caractéristiques nominales et principales : <i>Rating and principal characteristics:</i>	Diamètres/diameters : 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 couleur/color : rouge/red voir annexe/see annex
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	Mise à jour suite à évolution de la norme/ <i>update further to the evolution of the standard</i>
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	EN 61386-1:2008 EN 61386-24:2010
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	Rapports d'essai/test reports n°34414020, 117026-6 34110A
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	Licence n°34414010 du 2002-06-04

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2012-12-06

Date de fin de validité :  
*Limit expired date:*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

**Rémi HANOT**  
Responsable de Certification  
*Certification Officer*

